

Data: \_\_\_\_\_

*Scheda di valutazione dell'urgenza di risanamento di tetti in cemento-amianto*

<b>PROPRIETARIO / AMMINISTRATORE:</b>	
Nome:	
Indirizzo e Comune:	
Tel.:	
<b>TETTO IN CEMENTO-AMIANTO:</b>	
N. particella:	p.f. <input type="checkbox"/> p.ed. <input type="checkbox"/>
Comune catastale:	
Indirizzo e Comune:	

Valutazione	Punteggio
-------------	-----------

		Risanamento
Tetto gravemente danneggiato, rischio di crollo, pezzi per terra...		
<b>A</b> <span style="float: right;"><b>Stato di conservazione del tetto</b></span>		
Buono stato di conservazione, rotture assenti...	<input type="checkbox"/>	0
Piccole rotture, superficie leggermente deteriorata...	<input type="checkbox"/>	1
Grandi rotture, superficie fortemente deteriorata...	<input type="checkbox"/>	2
<b>B</b> <span style="float: right;"><b>Accessibilità pubblica</b></span>		
Nessuna accessibilità diretta del pubblico...	<input type="checkbox"/>	1
Accessibilità diretta del pubblico...	<input type="checkbox"/>	4
<b>C</b> <span style="float: right;"><b>Scuole/luoghi di cura</b></span>		
Distanza da aree scolastiche / luoghi di cura > 100m...	<input type="checkbox"/>	1
Distanza da aree scolastiche / luoghi di cura < 100m...	<input type="checkbox"/>	4
<b>D</b> <span style="float: right;"><b>Superficie</b></span>		
<50m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	1
50-500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	3
>500m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	5
<b>E</b> <span style="float: right;"><b>Ventilazione</b></span>		
La copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione...	<input type="checkbox"/>	1
La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione...	<input type="checkbox"/>	5
<b>F</b> <span style="float: right;"><b>Ambiente con permanenza continua di persone</b></span>		
La copertura è distante più di 25m da finestre/terrazze/balconi...	<input type="checkbox"/>	1
La copertura è distante meno di 25m da finestre/terrazze/balconi...	<input type="checkbox"/>	5
Presenza di mansarde / finestre o terrazze a diretto contatto col tetto...	<input type="checkbox"/>	10
<b>G</b> <span style="float: right;"><b>Luogo di vita/lavoro</b></span>		
Copertura non visibile dall'interno (presenza di controsoffitto e/o soletta)...	<input type="checkbox"/>	1
Copertura a vista dall'interno...	<input type="checkbox"/>	5
<b>Risultato</b>	<b>X = A x B x C x ( D + E + F + G )</b>	
Risanamento urgente	<input type="checkbox"/>	X ≥ 15
Risanamento non urgente / sorveglianza	<input type="checkbox"/>	X < 15